



C entre
A cadémique
de **R** essources

Echirolles, le 5 novembre 1997

C.A.R.

Réf. : 11.97/JYR/073
Code fichier : PWRCHUTE.doc

Installation du logiciel Powerchute avec un onduleur APC sous Serveur NT 3.5x, 4.x

Installation de l'onduleur :

1. Relier la sortie série COM1 (ou COM2) du serveur à la sortie correspondante sur l'onduleur avec le cordon.

Installation des fichiers sur le serveur :

1. Insérer la disquette dans le lecteur A: du serveur.
2. Avec l'Explorateur ou le Gestionnaire de Fichiers, lancer le fichier **SETUP.EXE** de la disquette.
3. Suivre les consignes d'installation.

Installation du service Powerchute :

1. Dans **Panneau de configuration, Services**, sélectionner **UPS**
2. Double-clic sur **Manuel** pour inscrire **Démarré**
3. Double-clic sur l'icône **Pwrchute** pour lancer le programme.
4. Paramétrer la configuration et faire les tests.

Sécrétariat : du lundi au vendredi de 8h à 17h